

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Конструктора Духова, 25
(место принятия решения)

Предписание № 706

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44 г. Челябинска» ИНН 7452022027

Во исполнение решения заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителем главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленцем Евгением Владимировичем № 706 от 03 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Генце Е.В. в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Конструктора Духова, 25

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, а также не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008); п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020г	01.07.2022	
2	Помещение № 43 по техническому паспорту, расположенное на первом этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 4 «НПБ 110-03 от 18.06.2003	01.07.2022	
3	Помещение № 19 по техническому паспорту, расположенное на втором этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 4 «НПБ 110-03 от 18.06.2003	01.07.2022	

4	Помещение № 18 по техническому паспорту, расположенное на третьем этаже не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 4 «НПБ 110-03 от 18.06.2003	01.07.2022	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д. 35, кабинет 303, в срок до 01.02.2022г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору

(подпись)

(должность государственного инспектора)

Генце Е.В.

(фамилия, инициалы)

«24» августа 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

(подпись)
«24» 08 2021 года

Заведующий
(должность)

Кудришова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.