

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Челябинская область, г. Челябинск, ст. Чурилово, ОПМС-42, д. 8

(место принятия решения)

Предписание № 728

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 44 г. Челябинска» ИНН 7452022027

Во исполнение решения заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителем главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленцем Евгением Владимировичем № 728 от 03 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Генце Е.В. в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ст. Чурилово, ОПМС-42, д.8.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	Допускается изменения класса функциональной пожарной опасности групп помещений (бассейн) предусмотрено документацией, на класс функциональной пожарной опасности складских помещений.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008), п.16 (Н) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020;	01.07.2022	
2.	Помещение бассейна (в настоящий момент не эксплуатируется, фактически помещение используется под склад) не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 – ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 4 «НПБ 110-03 от 18.06.2003	01.07.2022	
3.	На объекте класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, помещение слесарной мастерской (помещение №69 по техническому паспорту, расположенное на первом этаже) и помеще-	Осн. ст. 4, 6 – ФЗ №123 – ФЗ от 22.07.2008, п.5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-	01.07.2022	

	ния фактически складского назначения (помещение № 63 по техническому паспорту, расположенное на первом этаже) не отделено от общего коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема.	нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утв. Приказом МЧС России №89 от 14.02.2020;		
4.	В конструкции наружной эвакуационной лестницы здания, ведущей из группы «Солнышко», расположенной на втором этаже здания, допускается расстояние от нижней ступени до уровня земли 127 см. В детских дошкольных учреждениях расстояние от нижней ступени лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше.	Осн. ст. 4, ст. 6, ФЗ №123 – ФЗ от 22.07.2008, п.4.6 ГОСТ Р 53254-2009;	01.07.2022	
5.	В конструкции наружной эвакуационной лестницы здания, ведущей из группы «Золотая рыбка», расположенной на втором этаже здания, допускается расстояние от нижней ступени до уровня земли 127 см. В детских дошкольных учреждениях расстояние от нижней ступени лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше.	Осн. ст. 4, ст. 6, ФЗ №123 – ФЗ от 22.07.2008, п.4.6 ГОСТ Р 53254-2009;	01.07.2022	
6.	В конструкции наружной эвакуационной лестницы здания, ведущей из группы «Сказка» расположенной на втором этаже здания, допускается расстояние от нижней ступени до уровня земли 127 см. В детских дошкольных учреждениях расстояние от нижней ступени лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше.	Осн. ст. 4, ст. 6, ФЗ №123 – ФЗ от 22.07.2008, п.4.6 ГОСТ Р 53254-2009;	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, подтверждающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ш. Копейское, д. 35, кабинет 303, в срок 01.02.2022г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в суде в порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору

(должность государственного инспектора)

Генце Е.В.

(фамилия, инициалы)

«24» августа 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:



(подпись)

Заведующий

(должность)

Кудачинко Н.В.

(фамилия, инициалы)

« 24 » 08 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.